

REFERENCIA:



Pág. 1 de

PETICIONARIO:

LADRILLERIAS MALLORQUINAS S.A.

OBRA:

AUTOCONTROL MATERIALES CERAMICOS

MUESTRA:

ENTREGADAS EN EL LABORATORIO 6 PIEZAS CERAMICAS DE ARCILLA COCIDA DE 100 x 22 x 3 cm. EN FECHA 08-09-10. SU REF: BOVEDILLAS 100 cm

ENSAYO REALIZADO:

RESISTENCIA A FLEXIÓN DE PIEZAS CERAMICAS DE ARCILLA COCIDA DE GRAN TAMAÑO SEGÚN UNE 67-042-88

ALBARAN:

747159

### RESISTENCIA A FLEXIÓN

Códigos Equipos: 5-177

	Carga de Rotura (Kp)
Probeta 1	167
Probeta 2	127
Probeta 3	192
Probeta 4	184
Probeta 5	173
Probeta 6	156

**Carga rotura media (Kp) : 167**

Especificaciones según UNE 67041-88:

*Todas las piezas de la muestra deberán soportar una carga concentrada de 123 daN (125 kgf).*

*Nota: 1kgf= 1kp*

Bunyola a 18 de Enero de 2011



Àngels Castelló  
Departamento Técnico



Cristina Maestre  
Dirección Técnica de Ensayos.