



Teléfono: 971 297 150 - 971 297 300 - Fax: 971 297 356  
 C/ Francesc Vallduví, 1 - Polig. Can Valero  
 07011 Palma de Mallorca  
 E-mail: labartec@labartec.com

EXPEDIENTE	Nº ACTA	ENSAYO	NUESTRO ALBARÁN	FECHA
16102	2	100336	19440PV	02/09/2019

### LD-36

Resistencia a flexión de dinteles de arcilla cocida sobre 6 piezas

### DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.  
 1 VUELTA, Nº 203  
 07200-FELANITX  
 Illes Balears

Obra: AUTOCONTROL 2019  
 , FELANITX

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013)

## ACTA DE RESULTADOS

### DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Dintel de arcilla cocida

REFERENCIA PETICIONARIO: Ladrillo Metro - 10x19x103 cm

RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio

ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario

Fecha de recogida/entrega: 26/08/2019

Fecha de ensayo: 26/08/2019  
 Distancia entre apoyos (mm): 940  
 Dimensiones del plano de rotura (anchura x altura) (mm): 95 x 185

Nº pieza	1	2	3
Carga de rotura (kN)	9.10	8.60	10.80
Carga de rotura media (kN)	<b>9.50</b>		
Resistencia a flexión (N/mm <sup>2</sup> )	3.94	3.75	4.69

### Resistencia a flexión media (N/mm<sup>2</sup>)

**4.13**

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras ensayadas

Página 1 de 1

Vº Bº DIRECTOR

Copias enviadas a: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

TÉCNICO RESPONSABLE

Firmado digitalmente por  
**Victoriano García Martínez**  
 Certificado emitido por AC Camerfirma SA  
 AC Camerfirma Certificados Cameriales  
 Con nº serie: 008BAA056304A625E4  
 Válido hasta: 05/02/2019

Fdo. VICTORIANO GARCÍA MARTÍNEZ

Firmado digitalmente por  
**Joan Mas Monserrat**  
 Certificado emitido por AC Camerfirma SA  
 AC Camerfirma Certificados Cameriales  
 Con nº serie: 3829DFA08100327C2F  
 Válido hasta: 10/12/2020

Fdo. JOAN MAS MONSERRAT

Miembro de ALAB	Miembro adherido a AENOR	Laboratorio Registrado C.T.E. BAL-L-005	Fundado en 1994	Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
-----------------	--------------------------	---	-----------------	--