

LADRILLERIAS MALLORQUINAS S.A.
APT. CORREOS, 35
07200-FELANITX
ILLES BALEARS

Nº Acta: 2019/10602

Còd. assaig: PM47

ASSAIG: PIEZAS GRAN FORMATO ARCILLA COCIDA. FLEXIO

Referència

Peticionari:
LADRILLERIAS MALLORQUINAS S.A.

Nº Obra
4249

DESCRIPCIÓ DE LA PETICIÓ

Nº de provetes: 3	Nº Mostra: 2019/5709	DATES ASSAIG
Material: Material ceràmic	Recollida a: Entregada en laboratorio	Inici: 09/09/2019
Id. mostra: LADRILLO DE 103x19x6,7 cm	Data entrada: 29/07/2019	Final: 16/09/2019
Obra: CONTROL INTERN FABRICA - FELANITX -		

Assaig PM47 - PIEZAS GRAN FORMATO ARCILLA COCIDA. FLEXIO S/UNE 67042-88

Proveta		1	2	3
Càrrega de rotura	N	7053	8221	8476
Càrrega de rotura mitjana	N	7917		
Força de rotura	N	103584	120738	124483
Força de rotura mitjana	N	116268		
Distancia entre los rodillos de apoyo	mm	984	984	984
Amplaria	mm	67	67	67
Distancia entre los puntos de apoyo y los bordes	mm	25	25	25
Espesor	mm	185	185	185
Resistencia a flexió	N/mm2	4.5	5.3	5.5
Resistencia a flexió mitjana	N/mm2	5.1		
Càrrega de rotura	Kgf	719	838	864
Càrrega de rotura mitjana	Kgf	807		

Observacions:

Porreres, 16/09/2019

El tècnic responsable:

Orell Garcias, Catalina
Llicenciada Ciències Físiques

Laboratori inscrit al registre general de laboratoris d'assaig per a la qualitat de l'edificació (Ministeri de Foment): BAL-L-007
ASSAJOS DE GEOTÈCNIA (GT) - ASSAJOS DE VIALS (VS) - PROVES DE SERVI- ASSAJOS DE FORMIGÓ
ESTRUCTURAL (EH) - ASSAJOS D'ESTRUCTURES D'ACER (EHA) - ASSAJOS D'OBRA DE FÀBRICA (EFA)

ELS RESULTATS QUE APAREIXEN EN AQUEST INFORME NOMÉS AFECTEN AL MATERIAL ASSAJAT I EN CAP CAS PODRAN SER REPRODUÏTS PARCIALMENT SENSE UNA AUTORITZACIÓ PER ESCRIT