



Teléfono: 971 297 150 - 971 297 300 - Fax: 971 297 356
C/ Francesc Vallduví, 1 - Polig. Can Valero
07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.com

Obra: AUTOCONTROL 2019
, FELANITX

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013)

EXPEDIENTE	Nº ACTA	ENSAYO	NUESTRO ALBARÁN	FECHA
16102	3	100337	19440PV	02/09/2019

LD-36

Resistencia a flexión de dinteles de arcilla cocida sobre 6 piezas

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
1 VUELTA, Nº 203
07200-FELANITX
Illes Balears

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Dintel de arcilla cocida

REFERENCIA PETICIONARIO: Ladrillo Metro - 8x19x103 cm

RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio

ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario

Fecha de recogida/entrega: 26/08/2019

Fecha de ensayo: 26/08/2019

Distancia entre apoyos (mm): 940

Dimensiones del plano de rotura (anchura x altura) (mm): 80 x 185

Nº pieza	1	2	3
Carga de rotura (kN)	10.40	8.70	4.30
Carga de rotura media (kN)	9.55		
Resistencia a flexión (N/mm ²)	5.35	4.47	*

* El valor de la pieza nº3 se descarta por rotura anómala

Resistencia a flexión media (N/mm²)
4.91

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras ensayadas

Página 1 de 1

Vº Bº DIRECTOR

Copias enviadas a: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

TÉCNICO RESPONSABLE

Firmado digitalmente por
Victoriano García Martínez
Certificado emitido por AC Camerfirma SA
AC Camerfirma Certificados Cameriales
Con nº serie: 008BAA056304A625E4
Válida hasta: 05/02/2019

Fdo. VICTORIANO GARCÍA MARTÍNEZ

Firmado digitalmente por
Joan Mas Monserrat
Certificado emitido por AC Camerfirma SA
AC Camerfirma Certificados Cameriales
Con nº serie: 3829DFA0810037C2F
Válida hasta: 10/12/2020

Fdo. JOAN MAS MONSERRAT

Miembro de ALAB	Miembro adherido a AENOR	Laboratorio Registrado C.T.E. BAL-L-005	Fundado en 1994	Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
-----------------	--------------------------	---	-----------------	--